# MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

SECCION DE LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL

Barbara Soria Parra (1 de 1)
Jefe Seccion LAC
Fecha Firma: 13/01/2026
HASH: 7cce23a0d93e3137dfd0ac74416b7921

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de análisis: | **RADIOACTIVIDAD** | | **INF-ANA** 0002070126r |
| Pto de muestreo: | 288201 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA<br>PUNTO DE ENTREGA: Salida general ETAP | | |
| Fecha de muestreo: | 7 de enero de 2026 | Hora: | 8:35 |
| Fecha de recepción: | 7 de enero de 2026 | Laboratorio Mas | 618 |
| Fecha de inicio: | 7 de enero de 2026 | Laboratorio Villasante | 165 |
| Fecha final análisis: | 12 de enero de 2026 | | |

| PROCEDIMIENTO | PARÁMETROS | | ANÁLISIS | VP |
|---|---|---|---|---|
| | **RADIOACTIVIDAD** | | | |
| *PNT-61 | Actividad $\alpha$ total | Bq/l | < 0,01 | 0,1 |
| *PNT-61 | Actividad $\beta$ resto | Bq/l | < 0,05 | 1,0 |
| *PNT-62 | DI (Dosis indicativa total) | mSv/año | < 0,04 | 0,10 |

Estos resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo
*Ensayo validado por el Centro de Análisis José María Villasante,S.L, cubierto por la acreditación Enac nº 655/LE1235

**Calificación:** Sin Calificar

Mohernando, 12 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Cód. Validación: YJSWRP29N3H4KLWTTACZ6RW9Z
Verificación: https://aguasdelsorbe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1