

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Tipo de análisis: **COMPLETO**
 Pto de muestreo: 78866 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA. PUNTO DE ENCUENTRO
 Agua Entrada Depósito Azuqueca de Henares. Crta. Villanueva
 Fecha de muestreo: 8 de marzo de 2022
 Fecha de recepción: 9 de marzo de 2022
 Fecha de inicio: 8 de marzo de 2022
 Fecha final análisis: 30 de marzo de 2022

Hora: 12:00

INF-ANA
0020080322

PROCEDIMIENTO	PARÁMETROS		ANÁLISIS	VP
	ORGANOLÉPTICOS			
**PNT-Q-10	Olor	Índice de dilución	No Observado	3 a 25 °C
**PNT-Q-10	Sabor	Índice de dilución	No Observado	3 a 25 °C
**PNT-Q-06	Turbidez en punto de encuentro	UNF	0,16	1
**PNT-Q-05	Color	mg/l Pt/Co	< 0,9	15
	INDICADORES			
**PNT-Q-03	Amonio	mg/l	< 0,01	0,50
**PNT-Q-07	Cloro libre residual	mg/l	0,7	1,0 ⁽¹⁾
**PNT-Q-01	Conductividad	μS/cm ⁻¹ a 20°C	97,8	2500
**PNT-Q-01	TDS	mg/l	51,3	
**PNT-Q-01	Temperatura	° C	7,7	
**PNT-Q-01	pH	unidades de pH	7,98	6,5-9,5
LA-1203.e35	Carbono Orgánico Total -COT	mg/l	< 2,0	
**PNT-Q-02	Oxidabilidad	mg/l	0,5	5,0
LA-1203.e55	Sodio	mg/l	2,94	200
	ANIONES			
LA-1203.e56	Cloruros	mg/l	5,6	250
LA-1203.e56	Sulfatos	mg/l	3,8	250
LA-1203.e56	Nitratos	mg/l	< 0,3	50
LA-1203.e56	Nitritos en punto de encuentro	mg/l	< 0,10	0,1
LA-1203.e50	Cianuro total	μg/l	< 10	50
LA-1203.e56	Fluoruros	mg/l	< 0,10	1,5
*Cl/003-a	Bromatos	μg/l	< 2,5	10
	METALES			
LA-1203.e55	Boro	mg/l	< 0,050	1,0
	METALES SOLUBLES EN ÁCIDO			
LA-1203.e55	Antimonio	μg/l	< 0,50	5,0
LA-1203.e55	Arsénico	μg/l	< 0,50	10
LA-1203.e55	Cadmio	μg/l	< 0,50	5,0
LA-1203.e55	Cobre	mg/l	< 0,0010	2,0
LA-1203.e55	Cromo	μg/l	< 0,5	50
LA-1203.e55	Mercurio	μg/l	< 0,075	1,0
LA-1203.e55	Níquel	μg/l	< 0,5	20
LA-1203.e55	Plomo	μg/l	< 0,50	10
LA-1203.e55	Selenio	μg/l	< 1,0	10
**PNT-Q-13	Aluminio	μg/l	38	200
LA-1203.e55	Hierro	μg/l	< 10	200
LA-1203.e55	Manganeso	μg/l	< 0,5	50

(1) En Red de distribución



ER-1626/2009

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Tipo de análisis: **COMPLETO**
 Pto de muestreo: 78866 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA. PUNTO DE ENCUENTRO
 Agua Entrada Depósito Azuqueca de Henares. Crta. Villanueva
 Fecha de muestreo: 8 de marzo de 2022
 Fecha de recepción: 9 de marzo de 2022
 Fecha de inicio: 8 de marzo de 2022
 Fecha final análisis: 30 de marzo de 2022

Hora: 12:00

INF-ANA
0020080322

PROCEDIMIENTO	PARÁMETROS		ANÁLISIS	VP
MICROBIOLÓGICOS				
UNE-EN ISO 9308-1:2014	Recuento Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0
UNE-EN ISO 7899-2:2001	Recuento Enterococos	UFC/100 ml	0	0
UNE-EN ISO 9308-1:2014	Recuento Coliformes Totales	UFC/100 ml	0	0
UNE-EN ISO 14189:2017	Recuento Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0
**PNT-M-01	Recuento de bacterias Cultivables a 22º C	UFC/1 ml	Presencia (1)	100
EQUILIBRIO CALCIO CARBÓNICO				
**PNT-Q-01	alcalinidad carbonatada	º Franceses	0,00	
**PNT-Q-01	alcalinidad total	º Franceses	5,11	
**PNT-Q-01	dureza total	º Franceses	4,88	
**PNT-Q-01	dureza permanente	º Franceses	0,00	
**PNT-Q-01	hidróxidos	mg/l	0,0	
**PNT-Q-01	carbonatos	mg/l	0,0	
**PNT-Q-01	bicarbonatos	mg/l	62,3	
**PNT-Q-01	anhídrido carbónico	mg/l	1,1	
**PNT-Q-01	calcio	mg/l	15,6	
**PNT-Q-01	magnesio	mg/l	2,4	
**PNT-Q-01	pH de saturación	unidades de pH	8,60	
**PNT-Q-01	índice de Langelier	unidades	-0,62	(+,-)0,5
TRIALOMETANOS/VOLATILES				
LA-1203.e57	Trihalometanos (THMs). Suma de:	µg/l	47	100
LA-1203.e57	Cloroformo	µg/l	40	
LA-1203.e57	Bromoformo	µg/l	< 1,0	
LA-1203.e57	Dibromoclorometano	µg/l	1,3	
LA-1203.e57	Bromodiclorometano	µg/l	5,2	
LA-1203.e57	1,2-dicloroetano	µg/l	< 2,0	3,0
LA-1203.e57	Tricloroetano + Tetracloroetano:	µg/l	< 2,0	10
LA-1203.e57	Tricloroetano	µg/l	< 1,0	
LA-1203.e57	Tetracloroetano	µg/l	< 1,0	
LA-1203.e57	Benceno	µg/l	< 0,30	1,0
HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS				
LA-1203.e54	Benzo (α) pireno	µg/l	< 0,0015	0,010
LA-1203.e54	Suma HPAs	µg/l	< 0,0150	0,10
LA-1203.e54	Benzo (β) fluoranteno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Benzo(g,h,i)perileno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Benzo (k) fluoranteno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Indeno (1,2,3-cd) pireno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Antraceno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Fluoranteno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Pireno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Criseno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Benzo (α) antraceno	µg/l	< 0,0150	
LA-1203.e54	Dibenzo (a,h) antraceno	µg/l	< 0,0150	



MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Tipo de análisis: **COMPLETO**
 Pto de muestreo: 78866 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA. PUNTO DE ENCUENTRO
 Agua Entrada Depósito Azuqueca de Henares. Crta. Villanueva
 Fecha de muestreo: 8 de marzo de 2022
 Fecha de recepción: 9 de marzo de 2022
 Fecha de inicio: 8 de marzo de 2022
 Fecha final análisis: 30 de marzo de 2022

Hora: 12:00

INF-ANA
0020080322

PROCEDIMIENTO	PARÁMETROS		ANÁLISIS	VP
	BIOLÓGICOS			
LA-1203.e109	Microcistina	µg/l	< 0,70	1
	PLAGUICIDAS			
LA-1203.e54	Total de plaguicidas	µg/l	< 0,1	0,50
	PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS			
LA-1203.e54	Aldrín	µg/l	< 0,00125	0,03
LA-1203.e54	Dieldrín	µg/l	< 0,00125	0,03
LA-1203.e54	Heptacloro	µg/l	< 0,00125	0,03
LA-1203.e54	Heptacloro epóxido	µg/l	< 0,00125	0,03
LA-1203.e54	Aclonifen	µg/l	< 0,01000	0,10
LA-1203.e54	Alacloro	µg/l	< 0,05000	0,10
LA-1203.e54	α-Clordano	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	α-HCH	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	β-HCH	µg/l	< 0,00750	0,10
LA-1203.e54	Bifenox	µg/l	< 0,00600	0,10
LA-1203.e54	Cipermetrina	µg/l	< 0,00008	0,10
LA-1203.e54	DDT total	µg/l	< 0,00500	0,10
LA-1203.e54	δ-HCH	µg/l	< 0,00750	0,10
LA-1203.e54	Dicofol	µg/l	< 0,01000	0,10
LA-1203.e54	Endosulfán sulfato	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	Endosulfán I	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	Endosulfán II	µg/l	< 0,00750	0,10
LA-1203.e54	Endrín	µg/l	< 0,00750	0,10
LA-1203.e54	Endrín cetona	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	γ-Clordano	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	γ-HCH (Lindano)	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	Hexaclorobenceno	µg/l	< 0,01250	0,10
LA-1203.e54	Hexaclorociclohexano (suma de isómeros)	µg/l	< 0,01750	0,10
LA-1203.e54	Isodrin	µg/l	< 0,00050	0,10
LA-1203.e54	Metolacloro	µg/l	< 0,05000	0,10
LA-1203.e54	Metoxicloro	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	p,p'-DDD + o,p'-DDT	µg/l	< 0,00250	0,10
LA-1203.e54	p,p'-DDE	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	p,p'-DDT	µg/l	< 0,00125	0,10
LA-1203.e54	Pentaclorobenceno	µg/l	< 0,00075	0,10
LA-1203.e54	Procimidona	µg/l	< 0,01000	0,10
LA-1203.e54	Quinoxifen	µg/l	< 0,01000	0,10
	PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS			
LA-1203.e54	Bromofos Etil	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Clorfenvinfos	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Clorpirifos etil	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Clorpirifos metil	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Diazinona	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Diclorvos	µg/l	< 0,010	0,10
LA-1203.e54	Etion	µg/l	< 0,010	0,10



MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Tipo de análisis: **COMPLETO**
 Pto de muestreo: 78866 - PM -ANÁLISIS DE AGUA TRATADA. PUNTO DE ENCUENTRO
 Agua Entrada Depósito Azuqueca de Henares. Crta. Villanueva
 Fecha de muestreo: 8 de marzo de 2022
 Fecha de recepción: 9 de marzo de 2022
 Fecha de inicio: 8 de marzo de 2022
 Fecha final análisis: 30 de marzo de 2022

Hora: 12:00

INF-ANA
0020080322

PROCEDIMIENTO	PARÁMETROS		ANÁLISIS	VP
	PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS			
LA-1203.e54	Fenclorfos	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Fenitrotion	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Fonofos	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Fosalone	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Malation	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Mevinfos	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Oxifluorfen	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Paration	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Paration metil	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Pendimetalina	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Pirimifos Metil	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Triazofos	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e54	Trifluralina	µg/l	< 0,050	0,10
	CARBAMATOS			
LA-1203.e52	Benfuracarb	µg/l	< 0,050	0,10
LA-1203.e52	Pirimicarb	µg/l	< 0,0020	0,10

Estos resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo

Ensayo realizado y validado por el Centro de Análisis DNOTA Medio Ambiente

*Ensayo validado por DNOTA Medio Ambiente, cubierto por la acreditación Enac nº 103/LE268 (EUROFINS IPROMA, S.L.)

**Parámetros realizados y validados en el Laboratorio de Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Calificación: Agua apta para el consumo
 Mohernando, 1 de abril de 2022

Documento firmado digitalmente



ER-1626/2009